Stockage 01
24.98 m²
HSP 377

Scène
38.12 m²

Stockage 02
25.12 m²
HSP 362

+101

+101

Grille en façade
850x975

Grille en façade
850x975

Grille en façade

Extracteur

Radiateur

Local Stockage Municipalité
31.30 m²
HSP 260

Radiateur

DGT 03
10.99 m²
HSP 260

Grille en façade

Local Stockage Gymnastique
17.00 m²
HSP 260

Extracteur

L. T.
1.30 m²

Commande
M/A Laverie

Hotte laverie
motorisé 1000m³/h
1000x1500x500(ht)

Evier

Adoucisseur
Lave-vaisselle

Laverie
HSP 255

Poubelles
4.96 m²
HSP 255

VH
Grille 160x160mm

CTA de compensation
Débit : 3000m³/h
1800x1232x1026(ht)mm
319Kgs

Plancher chauffant rayonnant BTA
Chape fluide
Isolant 40 d'acides

950 m³/h

60 m³/h

Registre motorisé

Point d'eau

VB
Grille 160x160mm

Piège à sons

Radiateur
Vertical

Salle de sport
840.12 m²

Radiateur
Vertical

Ecran
ASR1

Commande
vitesse ventilation

Piège à sons

Hotte induction
2050m³/h
3000x1500x500(ht)

HSP 256

Réseaux PLB/CH
en faux-plafond

Caisson d'extraction
simple flux
Débit 150 m³/h

Réseau gaz
en apparent

Lave-mains

Electrovanne gaz

Coffret coupure
gaz cuisine

Raccordement en
amont de la vanne
gaz chaufferie à
l'extérieur

Repris sur réseau CH radiateur
Repris sur réseau CH aérotherme
Repris sur réseau adoucie

Chaufferie
20.73 m²

Repris sur réseaux EF/ECS/bouclage
Remplacement de la purge bouclage

VB
1/2dm²

HSP 202

Grille en façade
850x975

Grille en façade
850x975

Douches 01
12.43 m²
HSP 249

Vestiaires 01
25.04 m²
HSP 254

Sanitaires 01
5.71 m²
HSP 249

DGT 01
10.99 m²
HSP 258

Bar

Infirmerie

Vestiaires arbitres

EXTENSION

Air neuf CTA compensation
Ø450
Sifflet pare-pluie
Grille anti-volatile

Piège à sons

Air rejeté hotte laverie
Ø315
Sifflet pare-pluie
Grille anti-volatile

Tourelle extraction
Hotte cuisine
Débit : 2050m³/h

Bac acier

	Réseaux air rejeté
	Réseaux air neuf
	Réseaux soufflage
	Diffuseur soufflage
	Registre motorisé
	Réseaux EF en cuivre Calorifuge 19mm en faux plafond et locaux techniques
	Réseaux ECS en cuivre Calorifuge classe 3 en faux plafond et locaux techniques
	Réseaux BOUCLAGE en cuivre Calorifuge classe 3 en faux plafond et locaux techniques
	Réseaux GAZ en acier
	Réseaux CHAUFFAGE en acier Calorifuge classe 3 en faux plafond et locaux techniques

MODIFICATION DE LA CUISINE ET EXTENSION EN LOCAL STOCKAGE DE LA SALLE VICTOR PROVO

Maître d'ouvrage

COMMUNE DE CHERENG
66, route Nationale
59152 CHERENG

DOSSIER DE CONSULTATIONS DES ENTREPRISES

ETAT FUTUR

PLAN DE REZ-DE-CHAUSSEE et TOITURE
LOT CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE

ARCHITECTE	24quater, rue de Wattignies 59000 LILLE T : 03 2504 1004 M : cowbuarchitecture@gmail.com	DOSSIER	2025 05
		ESQ	-
		A.P.S.	-
		A.P.D.	-
BET FLUIDES	MDC INGENIERIE 54, rue de Bois Bernard 62580 ARLEUX-EN-GOHELLE T : 03 21 15 15 90	P.C.	-
		PRO	-
ACOUSTICIEN		DCE	19/10/26
		D.O.E.	-
OPC		N°	01
Bureau de contrôle		Indice	A
		Ech:	1/50
Coordinateur sécurité		Observations:	