Stockage 01
24.98 m²
HSP 377

Scène
38.12 m²

Stockage 02
25.12 m²
HSP 362

+101

BAES

14 luminaires fluorescents à déposer, y compris câblage

Salle de sport
840.12 m²

CROIX DE ST ANDRES

ALL 305

Local Stockage Municipalité
31.30 m²
HSP 260

DGT 03
3.70 m²
HSP 260

Local Stockage Gymnastique
17.00 m²
HSP 260

Ventilation grande salle

TD CUISINE
0.30 m²

Evier rapid'salle

Hotte aspirante

Laverie
21.40 m²
HSP 255

Plancher Bois Support CTA
320kg environ
+ Trémie Escalier d'Acces

Centrale de traitement d'air encombrée

Poubelles
4.08 m²
HSP 255

Armoire 120x40

Armoire 120x40

Armoire 120x40

Fourneau

Friteuse

Armoire de maintien en température

Tourelle d'extraction en toiture

AU four
AU gaz

Extracteur simple flux en combles

Cuisine
32.50 m²
HSP 256

Congélateur

Armoire froide

Armoire froide

Armoire froide

Armoires de maintien en température

Electrovanne gaz

Chaufferie
20.73 m²
HSP 261

HSP 202

Douches 01
12.43 m²
HSP 249

Vestiaires 01
25.04 m²
HSP 254

Sanitaires 01
9.71 m²
HSP 249

DGT 01
10.99 m²
HSP 258

TGBT

Tableau de commandes d'éclairage : 10 allumages

Bar
10.84 m²
HSP 275

Réserve non accessible

Infirmerie
9.39 m²
HSP 250

Vestiaires arbitres
20.50 m²
HSP 250

Vestiaires 02
23.92 m²
HSP 249

VMC vestiaires-sanitaires

Hall
69.50 m²

Salle couture
35.48 m²
HSP 251

WC Hommes
13.79 m²
HSP 250

Sanitaires 02
8.03 m²
HSP 249

DGT 02
2.56 m²
HSP 251

Douches 02
12.37 m²
HSP 249

WC PMR
3.79 m²
HSP 250

WC Femmes
11.09 m²
HSP 250

PL non accessible

HSP 389

HSP 343

HSP 338

HSP 373

HSP 365

HSP 212

-1

-15

LEGENDE

	Type 01 : Luminaire 600x600 encastré 36W - 4480lms
	Type 02 : Luminaire étanche 1200 15W - 2600 lms (* avec détection)
	Type 03 : Luminaire saillie 138 W - 15 450 lm
	Interrupteur va et vient saillie étanche
	Détecteur saillie
	Bloc Autonome de sécurité 45lm à 1h étanche
	Armoire électrique
	PC 10/16A 2P+T saillie étanche
	PC 10/16A 2P+T sur colonne
32A	PC 32A tétrapolaire
	PC 10/16A 2P+T sur colonne
	Point d'Alimentation en attente
	Bouton d'arret d'urgence à voyant
	Déclencheur manuel
	Bloc Autonome d'Alarme Lumineux

MODIFICATION DE LA CUISINE ET EXTENSION EN LOCAL STOCKAGE DE LA SALLE VICTOR PROVO

Maître d'ouvrage

COMMUNE DE CHERENG
66, route Nationale
59152 CHERENG

DOSSIER DE CONSULTATIONS DES ENTREPRISES

ETAT FUTUR

PLAN DE REZ-DE-CHAUSSEE
LOT ELECTRICITE

ARCHITECTE
24quater, rue de Wattignies
59000 LILLE
T : 03 2004 1294
M : credoarchitecture@gmail.com

BET TCE
M3C INGENIERIE
54, rue de Bois Bernard
62580 ARLEUX-EN-GOHELLE
T : 03 21 15 15 90

ACOUSTICIEN

OPC

Bureau de contrôle

Coordinateur sécurité

DOSSIER	2025.05
ESQ	-
A.P.S.	-
A.P.D.	-
P.C.	-
PRO	-
DCE	19/10/26
D.O.E.	-
N°	01
Indice	B
Ech:	1/50
Observations:	